

INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO

INSTALACJA WYŁĄCZNIKA P.POŻ. PWP I ZASILANIE URZĄDZEŃ P.POŻ. SPRZED WYŁĄCZNIKA PWP

00 — OPRAWA EWAKUACYJNA CNBOP, AT, 1H NP PRIMOS SGN LED 0000-PL-SS-1W-AT-1h-M -TS-9016-S Z PIKTOGRAMEM ZGODNIYM Z PN-ISO 7010

00 00 — OPRAWA EWAKUACYJNA CNBOP, AT, 1H NP PRIMOS SGN LED 0020-PL-SS-1W-AT-1h-M-TS -9016-S, flaga Z PIKTOGRAMEM WG PN-ISO 7010

SU RP3 — OPRAWA AWARYJNA 1H, CNBOP, AT NP OWA SU LED 0000-PL-RP-3W-AT-1h-NM-TS-CW-9016-RND

SU AP3 — OPRAWA AWARYJNA 1H, CNBOP, AT NP OWA SU LED 0000-PL-AP-3W-AT-1h-NM-TS-CW-9016-RND

CLA2T — OPRAWA AWARYJNA 1H, CNBOP, AT, ZEWNĘTRZNA MROZOODPORNA NP PRIMOS CLA LED 0140-PL-CL-1W-AT-1h-SM-TE-CW-9016

SU AR1 — OPRAWA AWARYJNA 1H, CNBOP, AT NP OWA SU LED 0000-PL-AR-3W-AT-1h-NM-TS-CW-9016-RND, nad urządzenia P.poż.

Ewentualne braki w oznakowaniu dróg ewakuacyjnych uzupełnić piktogramami fotoluminescencyjnymi

Zgodnie z normą PN-EN 1838:2013-11 pkt 4.1.2 w pobliżu urządzeń p.poż. np. Hydrantów, gaśnic oraz punktów pierwszej pomocy należy przewidzieć po dodatkowej oprawie zapewniającej natężenie 5 lx na poziomie podłogi w pobliżu 2m od lokalizacji tych urządzeń.

Instalacja prowadzona w kanałach natynkowych przy wykorzystaniu kanałów natynkowych istniejacych

Przewody HDGs PH90 mogą być układane bezpośrednio pod wełną mineralną lub pod tynkiem wapiennym oraz gipsowym, pod warunkiem zamocowania ich na obejmach lub uchwytach posiadających klasyfikację E90 zgodnie z DIN 4102-12, aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP. Dodatkowo kable powinny być prowadzone w ten sposób, aby elementy budynku lub innych instalacji nie spowodowały ich uszkodzenia podczas pożaru.

WYKONAWCA SWOIM STARANIEM, PO WYKONANIU ROBÓT UZYSKA UZGODNIENIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ PRZEZ RZECZOZNAWCĘ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ P.POŻ.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Nr/Nazwa pomieszczenia		Powierzchnia [m2]
1	MIESZKANIE	67,21
2	SALA	45,48
KL1	KLATKA	14,97
3	BIURO	24,78
4	BIURO	15,60
5	BIURO	23,1:
6	BIURO	21,00
7	JADALNIA	24,02
115	JADALNIA	34,15
8	JADALNIA	53,77
9	BIURO	16,14
10	POM. GOSP	10,82
KL2	KLATKA	15,6:
11	BIURO	23,04
12	BIURO	18,60
117	KUCHNIA	20,66
KL3	KLATKA	19,04
118	KUCHNIA	67,56
119	POM. GOSP	21,20
120	POM. GOSP	7,2€
121	POM. GOSP	12,82
122	POM. GOSP	10,51
123	POM. GOSP	16,44
124	ŁAZIENKA	9,57
KL5	KLATKA	7,91
KOR.2	KORYTARZ	11,43
KORYTARZ 1	KORYTARZ	13,45
POM.1	POM. GOSP	9,61
KORYTARZ	KORYTARZ	77,15
KL4	KOMUNIKACJA	8,67
SUMA		721.58

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO ANDRZEJ WROTKOWSKI, UL. 1 MAJA 32, 65-404, ZIELONA GÓRA					
OBIEKT	Dokumentacja techniczna i uzgodnień wydzielenia klatek schodowych w budynku CKZiU przy ul. Armii Krajowej 75 w Sulechowie -realizacja zaleceń Państwowej Straży Pożarnej -etap I				
TYTUŁ RYSUNKU	PARTER - INSTALACJA OŚW. AWARYJNEGO I EWAKUAC.				
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR	PODPIS	DATA	11.2021
PROJEKTANT	MAREK WROTKOWSKI	182/76/ZG w spec. elektr.		SKALA	1:100
SPRAWDZIŁ	ANDRZEJ WROTKOWSKI	LBS/0055/PBE/18 w spec. elektr.		NR RYS.	7/E