











| ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ |           |                   |
|-------------------------|-----------|-------------------|
| Nr./Nazwa pomieszczenia |           | Power zchnia [m2] |
| 001                     | KORYTARZ  | 20,87             |
| 002                     | PDW. GOSP | 12,75             |
| 003                     | GARAŻ     | 17,08             |
| 004                     | MASAZYN   | 32,00             |
| 005                     | PDW. GOSP | 28,87             |
| PDW.1                   | PDW. GOSP | 26,13             |
| KL1                     | KLATKA    | 15,66             |
| 02                      | PDW. GOSP | 41,60             |
| 03                      | SKLEPIK   | 22,20             |
| 04                      | SKLEPIK   | 14,42             |
| 05                      | PDW. GOSP | 22,64             |
| 06                      | PDW. GOSP | 19,87             |
| 07                      | KOTŁOWNIA | 26,22             |
| 08                      | PDW. GOSP | 51,28             |
| 09                      | PDW. GOSP | 21,65             |
| 010                     | PDW. GOSP | 20,97             |
| 011                     | PDW. GOSP | 13,55             |
| KL2                     | KLATKA    | 9,53              |
| PDW.2                   | PDW. GOSP | 4,92              |
| PDW.3                   | PDW. GOSP | 7,61              |
| 012                     | PDW. GOSP | 34,04             |
| 013                     | PDW. GOSP | 16,16             |
| 014                     | PDW. GOSP | 19,77             |
| 015                     | PDW. GOSP | 19,70             |
| 016                     | PDW. GOSP | 29,15             |
| 017                     | PDW. GOSP | 8,76              |
| KL3                     | KLATKA    | 9,53              |
| KORYTARZ                | KORYTARZ  | 89,13             |
| SUMA                    |           | 656,06            |

## OZNACZENIA

- |   |  |
|---|--|
|  | sygnalizator akustycznie – świetlny zewr |
|  | sygnalizator akustycznie – świetlny wewn |
|  | czujka optyczna dymu z gniazdem          |
|   | Ręczny Ostrzegacz Pożarowy IP65          |
|    | moduł kontrolno – sterujący              |
|    | Kłapa dymowa                             |
|    | czujka optyczna dymu                     |
|    | przełącz oddymiania                      |
|    | centrala oddymiania z akumulatorami 72h  |
|    | pęta nr 1 – czujki dymowe                |
|   | pęta nr 2 – czujki dymowe                |
|   | linia zasilania sygnalizatorów           |
|   | pęta nr 3 – moduły kontrolno–sterujące   |
|   | instalacja oddymiania                    |

Ręczne ostrzegocze pożarowe należy instalować na wysokości 1,4m od podłogi, w odległości 0,5m od innego osprzętu elektrycznego.

Odstęp poziomy i pionowy urządzeń i materiałów składowanych nie może być mniejszy niż 0,5m, a w przypadku krótkich wentylacyjnych nawiewnych i urządzeń emitujących promieniowanie ciepłe nie może być mniejszy niż 1,5m.

Gdy prowadzenie kablowanie jest zbliżone do innych instalacji elektrycznych na odległość mniejszą niż 0,3m, wówczas należy okablowanie projektowane prowadzić w rurach ochronnych

|   |   |                 |                           |              |
|---|---|-----------------|---------------------------|--------------|
| <p><b>PACOWNIKA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGROJENEGO</b></p> <p><b>ANDRZEJ WRÓTKOWSKI, UL. 1 MAJA 32, 65-404, ZIELONA GÓRA</b></p> <p><small>Dokumentacja techniczna i załączniki wyodrędnienia Kancel. składowanej w budowlany<br/>Człdł przy ul. Amici Kojłowej 75<br/>Poznań - scđp 1</small></p> |   |                 |                           |              |
| OBJEKT  | <p><b>TYTUŁ, RYSUNKÓW</b></p> <p><b>PIWNICA - INSTALACJA SYGNALIZACJI ALARMU POŻARU</b></p> |                 |                           |              |
|   | IMIE I NAZWISKO   | NR DPM          | PODPIS                    | DATA         |
| PROJEKTANT  | MAŁEK WRÓTKOWSKI  | 182/7/6/7G      | <i>Małek</i>              | 11.1.2021    |
|   | ANDRZEJ WRÓTKOWSKI  | W spec. elektr. | <i>Andrzej Wrótkowski</i> | SKALA 1:100  |
| SPRAWDZIL   | LBŚ/0055/PBE/18   | W spec. elektr. | <i>LBŚ</i>                | NR RYS. 11/B |