

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ		
Nr/Nazwa pomieszczenia		Powierzchnia [m2]
KL1	KLATKA	17,21
42	SALA	66,17
43	SALA	40,40
44	SALA	47,11
44a	SALA	6,68
45	SALA	63,94
46	SALA	40,79
47	POM. GOSP (STRYCH)	65,34
48	SALA	52,52
49	SALA	29,14
50	SALA	44,06
50a	SALA	10,55
KL2	KLATKA	18,75
51	SALA	45,50
52	SALA	51,21
52a	SALA	3,15
53	SALA	43,81
KORYTARZ	KORYTARZ	113,48
SUMA		759.81

OZNACZENIA

- sygnalizator akustyczno – świetlny zewnętrzny
- sygnalizator akustyczno – świetlny wewnętrzny
- czujka optyczna dymu z gniazdem
- Ręczny Ostrzegacz Pożarowy IP65
- moduł kontrolno – sterujący
- KD klapa dymowa
- CD czujka optyczna dymu
- RT przycisk oddymiania
- CSO centrala oddymiania z akumulatorami 72h
- pętla nr 1 – czujki dymowe
- pętla nr 2 – czujki dymowe
- linia zasilania sygnalizatorów
- pętla nr 3 – moduły kontrolno–sterujące
- instalacja oddymiania

Ręczne ostrzegacze pożarowe należy instalować na wysokości 1,4m od podłogi, w odległości 0,5m od innego osprzętu elektrycznego.

Odstęp poziomy i pionowy czujek od ścian, urządzeń i materiałów składowanych nie może być mniejszy niż 0,5m, a w przypadku kratek wentylacyjnych nawiewnych i urządzeń emitujących promieniowanie cieplne nie może być mniejszy niż 1,5m.

Gdy prowadzone okablowanie jest zblizone do innych instalacji elketrycznych na odległość mniejszą niż 0,3m, wówczas należy okablowanie projektowane prowadzić w rurach ochronnych

INSTALACJA PROWADZONA W KANAŁACH NATYNKOWYCH
PRZY WYKORZYSTANIU KANAŁÓW NATYNKOWYCH ISTNIEJACYCH

Przewody HDGs PH90 mogą być układane bezpośrednio pod wełną mineralną lub pod tynkiem wapiennym oraz gipsowym, pod warunkiem zamocowania ich na obejmach lub uchwytach posiadających klasyfikację E90 zgodnie z DIN 4102-12, aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP. Dodatkowo kable powinny być prowadzone w ten sposób, aby elementy budynku lub innych instalacji nie spowodowały ich uszkodzenia podczas pożaru.

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO ANDRZEJ WROTKOWSKI, UL. 1 MAJA 32, 65-404, ZIELONA GÓRA					
OBIEKT	Dokumentacja techniczna i uzgodnień wydzielenia klatek schodowych w budynku CKZiU przy ul. Armii Krajowej 75 w Sulechowie -realizacja zaleceń Państwowej Straży Pożarnej -etap I				
TYTUŁ RYSUNKU	III PIĘTRO - INSTALACJA SYGNALIZACJI ALARMU POŻARU				
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR	PODPIS	DATA	11.2021
PROJEKTANT	MAREK WROTKOWSKI	182/76/ZG w spec. elektr.		SKALA	1:100
SPRAWDZIŁ	ANDRZEJ WROTKOWSKI	LBS/0055/PBE/18 w spec. elektr.		NR RYS.	15/E