

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ		
Nr/Nazwa pomieszczenia		Powierzchnia [m2]
001	KORYTARZ	20,87
002	POM. GOSP	12,75
003	GARAŻ	17,08
004	MAGAZYN	32,00
005	POM. GOSP	28,87
POM.1	POM. GOSP	26,13
KL1	KLATKA	15,66
02	POM. GOSP	41,60
03	SKLEPIK	22,20
04	SKLEPIK	14,42
05	POM. GOSP	22,64
06	POM. GOSP	19,87
07	KOTŁOWNIA	26,22
08	POM. GOSP	51,28
09	POM. GOSP	21,65
010	POM. GOSP	20,97
011	POM. GOSP	13,55
KL2	KLATKA	9,53
POM.2	POM. GOSP	4,92
POM.3	POM. GOSP	7,61
012	POM. GOSP	34,04
013	POM. GOSP	16,16
014	POM. GOSP	19,77
015	POM. GOSP	19,70
016	POM. GOSP	29,15
017	POM. GOSP	8,76
KL3	KLATKA	9,53
KORYTARZ	KORYTARZ	89,13
SUMA		656.06

INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO

INSTALACJA WYŁĄCZNIKA P.POŻ. PWP I ZASILANIE URZĄDZEŃ P.POŻ. SPRZED WYŁĄCZNIKA PWP

00 — OPRAWA EWAKUACYJNA CNBOP, AT, 1H NP PRIMOS SGN LED 0000-PL-SS-1W-AT-1h-M -TS-9016-S Z PIKTOGRAMEM ZGODNIYM Z PN-ISO 7010

00 — OPRAWA EWAKUACYJNA CNBOP, AT, 1H NP PRIMOS SGN LED 0020-PL-SS-1W-AT-1h-M-TS -9016-S, flaga Z PIKTOGRAMEM WG PN-ISO 7010

SU RP3 — OPRAWA AWARYJNA 1H, CNBOP, AT NP OWA SU LED 0000-PL-RP-3W-AT-1h-NM-TS-CW-9016-RND

SU AP3 — OPRAWA AWARYJNA 1H, CNBOP, AT NP OWA SU LED 0000-PL-AP-3W-AT-1h-NM-TS-CW-9016-RND

CLA2T — OPRAWA AWARYJNA 1H, CNBOP, AT, ZEWNĘTRZNA MROZOODPORNA NP PRIMOS CLA LED 0140-PL-CL-1W-AT-1h-SM-TE-CW-9016

SU AR1 — OPRAWA AWARYJNA 1H, CNBOP, AT NP OWA SU LED 0000-PL-AR-3W-AT-1h-NM-TS-CW-9016-RND, nad urządzenia P.poż.

Ewentualne braki w oznakowaniu dróg ewakuacyjnych uzupełnić piktogramami fotoluminescencyjnymi

Zgodnie z normą PN-EN 1838:2013-11 pkt 4.1.2 w pobliżu urządzeń p.poż. np. Hydrantów, gaśnic oraz punktów pierwszej pomocy należy przewidzieć po dodatkowej oprawie zapewniającej natężenie 5 lx na poziomie podłogi w pobliżu 2m od lokalizacji tych urządzeń.

Instalacja prowadzona w kanałach natynkowych przy wykorzystaniu kanałów natynkowych istniejacych

Przewody HDGs PH90 mogą być układane bezpośrednio pod wełną mineralną lub pod tynkiem wapiennym oraz gipsowym, pod warunkiem zamocowania ich na obejmach lub uchwytach posiadających klasyfikację E90 zgodnie z DIN 4102-12, aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP. Dodatkowo kable powinny być prowadzone w ten sposób, aby elementy budynku lub innych instalacji nie spowodowały ich uszkodzenia podczas pożaru.

WYKONAWCA SWOIM STARANIEM, PO WYKONANIU ROBÓT UZYSKA UZGODNIENIE DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ PRZEZ RZECZOZNAWCĘ DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ P.POŻ.

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO ANDRZEJ WROTKOWSKI, UL. 1 MAJA 32, 65-404, ZIELONA GÓRA					
OBIEKT	Dokumentacja techniczna i uzgodnień wydzielenia klatek schodowych w budynku CKZiU przy ul. Armii Krajowej 75 w Sulechowie -realizacja zaleceń Państwowej Straży Pożarnej -etap I				
TYTUŁ RYSUNKU	PIWNICA - INSTALACJA OŚW. AWARYJNEGO I EWAKUAC.				
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR	PODPIS	DATA	11.2021
PROJEKTANT	MAREK WROTKOWSKI	182/76/ZG w spec. elektr.		SKALA	1:100
SPRAWDZIŁ	ANDRZEJ WROTKOWSKI	LBS/0055/PBE/18 w spec. elektr.		NR RYS.	6/E